

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

Усть-Куломского района

управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Коми

(наименование ОНДПР)

168091, Республика Коми, Усть-Куломский район, п. Диасерья, ул. Школьная, д. 1.

(место вынесения предписания)

Предписание об устранении выявленных нарушений №76

На основании решения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Куломского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми от «03» августа 2021 года № 76, в период с 11 ч. 00 мин. «23» августа 2021 г. по 16 ч. 00 мин. «01» сентября 2021 г. проведено контрольное (надзорное) мероприятие в форме плановой выездной проверки

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено:

1) Кочановым Иваном Александровичем, инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Куломского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено в отношении: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» пст. Диасерья (ИНН 1114004184, ОГРН 1021101032303), адрес юридического лица: 168091, Республика Коми, Усть-Куломский район, п. Диасерья, ул. Школьная, д. 1

(указывается объект контроля, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (индивидуального предпринимателя) или наименование организации, в отношении которых проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено по адресу (местоположению): 168091, Республика Коми, Усть-Куломский район, п. Диасерья, ул. Школьная, д. 1

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено совместно с:

1) Директором Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» пст. Диасерья Поповой Антонины Ивановны

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия).

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

Наименование выявленного нарушения обязательных требований	Структурная единица (статья, часть, пункт) и наименование нормативного правового акта, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении
<p>1. На объекте защиты п. Диасерья, ул. Школьная, д. 1 на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение.</p>	<p>п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 89, статья 4, статья 6; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2020 п. 4.3.12; СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.22; СНИП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» п. 7.62; Свод правил «Естественное и искусственное освещение» СП 52.13330.2011 п. 7.105.</p>	01.05.2022 г.	
<p>2. На объекте защиты п. Диасерья, ул. Школьная, д. 1 на дверях эвакуационных выходов не обеспечивается возможность свободного открывания дверей изнутри без ключа.</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) пункт 26.</p>	01.05.2022 г.	
<p>3. На объекте защиты п. Диасерья, ул. Школьная, д. 1 в помещении коридора, спортивного зала эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями)</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) пункт 35 в).</p>	01.05.2022 г.	
<p>4. На объекте защиты п. Диасерья, ул. Школьная, д. 1 линии электроснабжения не имеют устройства защитного отключения, предотвращающее возникновение пожара.</p>	<p>Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 82; Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» статья 46.</p>	01.05.2022 г.	
<p>5. На объекте защиты п. Диасерья, ул. Школьная, д. 1 на дверях помещений производственного и</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N</p>	01.05.2022 г.	

складского назначения не обеспечено наличие обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	1479) пункт 12.		
6. На объекте защиты п. Диасерья, ул. Школьная, д. 1 с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) пункт 30.	01.05.2022 г.	
7. На объекте защиты п. Диасерья, ул. Школьная, д. 1 противопожарной стене в переходе отсутствуют противопожарные двери.	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 82; Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» статья 88. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) пункт 13, пункт 25	01.05.2022 г.	
8. На объекте защиты п. Диасерья, ул. Школьная, д. 1 на путях эвакуации в коридорах, спортивном зале устроены пороги	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) пункт 27 а).	01.05.2022 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии п. 5 ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Инспектор отделения надзорной деятельности  
и профилактической работы Усть-Куломского района  
управления надзорной деятельности Главного управления  
МЧС России по Республике Коми Кочанов И.А.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего  
контрольное (надзорное) мероприятие)



« 01 » сентября 20 21 г.

Предписание для исполнения получил (а):

✓   
(подпись)  
« 01 » сентября 20 21 г.

Директор Муниципального  
общеобразовательного учреждения  
«Основная общеобразовательная школа»  
пст. Диасерья  
Попова Антонина Ивановна  
(должность, фамилия, инициалы)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
Усть-Куломского района

управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Коми  
(наименование ОНДПР)

168091, Республика Коми, Усть-Куломский район, п. Диасерья, переулок Молодежный, д. 2.  
(место вынесения предписания)

Предписание об устранении выявленных нарушений №77

На основании решения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Куломского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми от «03» августа 2021 года № 77, в период с 11 ч. 00 мин. «23» августа 2021 г. по 16 ч. 00 мин. «01» сентября 2021 г. проведено контрольное (надзорное) мероприятие в форме плановой выездной проверки

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено:

1) Кочановым Иваном Александровичем, инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Куломского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено в отношении: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» пст. Диасерья (ИНН 1114004184, ОГРН 1021101032303), адрес юридического лица: 168091, Республика Коми, Усть-Куломский район, п. Диасерья, ул. Школьная, д. 1

(указывается объект контроля, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (индивидуального предпринимателя) или наименование организации, в отношении которых проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено по адресу (местоположению): 168091, Республика Коми, Усть-Куломский район, п. Диасерья, переулок Молодежный, д. 2

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено совместно с:

1) Директором Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» пст. Диасерья Поповой Антониной Ивановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия).

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

Наименование выявленного нарушения обязательных требований	Структурная единица (статья, часть, пункт) и наименование нормативного правового акта, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении
1. На объекте защиты п. Диасерья, преулук Молодежный, д. 2 на дверях эвакуационных выходов не обеспечивается возможность свободного открывания дверей изнутри без ключа.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) пункт 26.	01.05.2022 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии п. 5 ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Инспектор отделения надзорной деятельности  
и профилактической работы Усть-Куломского района  
управления надзорной деятельности Главного управления  
МЧС России по Республике Коми Кочанов И.А.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)



(подпись)

М.Л.П.

« 01 » сентября 20 21 г.

Предписание для исполнения получил (а):

v

*Кочанов И.А.*  
(подпись)

« 01 » сентября 20 21 г.

Директор Муниципального  
общеобразовательного учреждения  
«Основная общеобразовательная школа»  
пст. Диасерья  
Попова Антонина Ивановна  
(должность, фамилия, инициалы)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Республике Коми

167016, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 71, E-mail: tu@gsenkomi.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства

№ 188

с.Усть-Кулом

«27» мая 2022г.

Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в Усть-Куломском районе Савельева Людмила Юрьевна, при рассмотрении материалов, составленных по результатам проверки, проведенной на основании решения Управления Роспотребнадзора по Республике Коми № 309 от 05.05.2022, в отношении:

Наименование юридического лица: **Муниципальное общеобразовательное учреждение**

**«Основная общеобразовательная школа» пст.Диасерья**

ИНН: 1114004184

ОГРН: 1021101032303

Юридический адрес:

Республика Коми, Усть-Куломский район, пст.Диасерья, пер.Школьный, д.1

Фактический адрес:

Республика Коми, Усть-Куломский район, пст.Диасерья, пер.Школьный, д.1,  
пер.Молодежный, д.2а

Выявил нарушения требований действующего санитарного законодательства Российской Федерации, а именно:

**Здание школы: Республика Коми, Усть-Куломский район,  
пст.Диасерья, пер.Школьный, д.1**

**Нарушены санитарно-эпидемиологические требования:**

**СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:**

П.1.5. Не пройдена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация у преподавателей школы.

П.2.7.2. Фрамуги окон не открываются коридоре, в туалете для мальчиков, в раздевальной для мальчиков при спортивном зале, в медицинском кабинете, изоляторе, в раздевальной для девочек при спортивном зале. Проветривание данных помещений через окна не проводится.

П.2.8.9. Имеются не исправные источники искусственного освещения в кабинете литературы, в кабинете биологии, кабинете физики, химии, кабинете информатики, 3-4 классе, 1 классе.

П.2.6.5., П.3.4.13. Не подведено горячее водоснабжение к умывальным раковинам в туалете для мальчиков, туалете для персонала, туалете для девочек, при обеденном зале.

П.2.5.3. Отделка потолков с дефектами, не допускающая проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в кабинете литературы, коридоре, кабинете истории, кабинете физики, химии, туалете для мальчиков, туалете для девочек, туалете для персонала, инвентарной спортивного зала, в спортивном зале, в раздевальной для мальчиков при спортивном зале, в кабинете обществознания, в медицинском кабинете, в изоляторе, в раздевальной для девочек при спортивном зале, 3-4 классе, кабинете изо,русского языка и литературы, в кабинете коми языка, 1 классе, 2 классе, в подсобном помещении 2 класса, в кабинете английского языка, в мастерской

трудового обучения, в подсобном помещении мастерской трудового обучения, в помещениях пищеблока .

П.2.5.3. Стены с дефектами, не допускающие проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в коридоре , лаборантской физики, химии, туалете для мальчиков , туалете для девочек, туалете для персонала, инвентарной спортивного зала, в раздевальной для мальчиков при спортивном зале , в кабинете обществознания, в медицинском кабинете, в изоляторе, в раздевальной для девочек при спортивном зале, в кабинете английского языка, в подсобном помещении 2 класса , в помещениях пищеблока.

П.2.5.2. Полы в коридоре, инвентарной спортивного зала, раздевальной для мальчиков при спортивном зале, кабинете информатики, медицинском кабинете, в раздевальной для девочек при спортивном зале, в кабинете изо, русского языка и литературы, в кабинете коми языка, в 1 классе, кабинете английского языка , в мастерской трудового обучения ,в подсобном помещении мастерской трудового обучения , обеденном зале, в мясо- рыбном цехе пищеблока с дефектами ( с щелями) , в кабинете литературы , кабинете истории , кабинете биологии, кабинете физики, химии , туалете для мальчиков , туалете для девочек , туалете для персонала, в спортивном зале , в кабинете обществознания, в кабинете информатики, изоляторе, 3-4 классе, в кабинете коми языка, в 1 классе ,в мастерской трудового обучения, в подсобном помещении мастерской трудового обучения , в горячем цехе пищеблока с дефектами (не ровные, с уклоном) .

П.2.8.3. Остекление окон не выполнено из цельного стекла в коридоре , в кабинете литературы, кабинете истории, кабинете биологии, кабинете физики, химии , лаборантской физики, химии , инвентарной спортивного зала, в спортивном зале , в раздевальной для мальчиков при спортивном зале , в кабинете обществознания , кабинете информатики, в медицинском кабинете, изоляторе, раздевальной для мальчиков при спортивном зале, в мастерской трудового обучения , в подсобном помещении мастерской трудового обучения, в мясо-рыбном цехе пищеблока ,бытовом помещении пищеблока.

П.3.4.8.Кабинеты физики и химии не оборудованы демонстрационными столами, установленными на подиуме.

П.2.7.4.В учебной мастерской для трудового обучения не оборудована механическая вентиляция. П.3.4.17. учебной мастерской для трудового обучения (кабинете технологии) установлены старые с повреждениями деревянные верстаки.

П.3.4.16. В расписании уроков в 1 классе во вторник включено 5 уроков , урок физической культуры в этот день отсутствует.

П.3.4.16. Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или четверг. Фактически в расписании облегченный день во 2,3 классах в пятницу , в 4 классе во вторник, пятницу, в 5 классе в понедельник, в 6 классе во вторник,7 классе в понедельник ,9 классе во вторник.

П.2.4.6.1. Пищеблок, работающий на сырье не имеет загрузочный цех, холодный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, моечную кухонной посуды, кладовую и складское помещение с холодильным оборудованием.

П.2.4.6.2. Используется столовая посуда (тарелки для 1,2,блюд) с механическими повреждениями (сколами).

П.2.4.6.2. Моечное оборудование в горячем цехе, в мясо- рыбном цехе отсутствует. Мытье столовой и кухонной посуды осуществляется в одной 3-х секционной раковине , моечные ванны отсутствуют.

П.2.6.5. В горячем цехе установлена раковина для обработки рук, которая не используется .

**СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания :**

Таблица 6.6. Не соблюдается продолжительность перемены для приема пищи : для обучающихся 1-4 классов -10 мин. , при требованиях не менее 20 минут.



**СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:**

П.8.1.2., приложения 7, таблица 2. По данным накопительной ведомости за апрель 2022 г. каждый учащийся 1-4 классов на завтраки и обеды при распределении доли суточной потребности в пищевых веществах и энергии на завтраки 20-25% и обеды 30-35 % получил в среднем: колбасные изделия- 7,8 гр., при отсутствии нормы в среднесуточном наборе , птицу-36,5 гр., при среднесуточной норме -35 гр., мясо -19,1 гр., при среднесуточной норме-70 гр., рыбу-11,6 гр., при среднесуточной норме-58 гр., овощи-29,2 гр., при среднесуточной норме-280 гр., молоко-56,2 гр., при среднесуточной норме-300 гр., сливочное масло-6,2 гр., при среднесуточной норме-30 гр., сыр-2,7 гр., при среднесуточной норме-10 гр., сметану-0,5 гр., при среднесуточной норме-10 гр., творог-10,5 гр., при среднесуточной норме-50 гр., картофель -55,5 гр., при среднесуточной норме-187 гр., макаронные изделия-9,2 гр., при среднесуточной норме-15 гр., крупу – 45,2 гр., при среднесуточной норме-45 гр. Ниже нормы выдано мясо, рыба ,овощи, молоко, сливочное масло, сыр, сметана, творог, картофель. Выше нормы дети получили птицу, макаронные изделия, крупы.

П.8.1.2., приложения 6. Выдавались запрещенные блюда : майонез, блюда с сухими пищевыми концентратами ( суп пачковый «Дачный»).

П.2.22. На пищеблоке не ведется «Гигиенический журнал».

**Здание дошкольной группы : Республика Коми, Усть-Куломский район, пст.Диасерья пер.Молодежный, д.2 а.**

**Нарушены СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:**

П.3.1.3. В раздевальной комнате или в отдельных помещениях не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви.

П.2.4.6.1. Пищеблок, работающий на сырье не имеет загрузочный цех, холодный цех, мясо-рыбный цех , цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, моечную кухонной посуды.

П.2.4.6.2. Используется столовая посуда ( тарелки для 1,2 блюд) со сколами.

П.2.22. На пищеблоке не ведется «Гигиенический журнал».

П.3.1.7. Унитазы не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка.

**СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:**

П.8.1.2., приложения 7, таблица 1. На основании представленной накопительной ведомости за апрель 2022г. каждый воспитанник дошкольной группы при распределении доли суточной потребности в пищевых веществах и энергии на завтрак- 20% , обед -35 % , полдник- 15% получил в среднем: птицу -39,3 гр., при среднесуточной норме для детей с 3-7 лет- 24 гр., мясо-36,9 гр., при среднесуточной норме для детей с 3-7 лет-55 гр., колбасные изделия- 0,9 кг., при отсутствии нормы в среднесуточном наборе, рыбу-23,3 гр., при среднесуточной норме для детей с 3-7 лет-37 гр., молоко, молочную продукцию – 101 гр., при среднесуточной норме для детей с 3-7 лет-450 гр., сыр-0,8 гр., при среднесуточной норме для детей с 3-7 лет-6 гр., творог-5 гр., при среднесуточной норме для детей с 3-7 лет-40 гр., картофель -151,4 гр., при среднесуточной норме для детей с 3-7 лет-140 гр., овощи-85,9 гр., при среднесуточной норме для детей с 3-7 лет-220 гр. , крупы- 42,6 гр., при среднесуточной норме для детей с 3-7 лет-43 гр., макаронные изделия-11,5 гр., при среднесуточной норме для детей с 3-7 лет- 12 гр.

Таким образом, дети получили ниже нормы мясо, молоко и молочную продукцию, рыбу, сыр, творог, овощи .Выше нормы выдана птица, картофель, крупы, макаронные изделия. Выдавались колбасные изделия , при отсутствии в среднесуточном наборе.

В целях устранения выявленных нарушений, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и, руководствуясь п.п. 4,5 ч. 1 ст. 44, ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ. "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

**МОУ «Основная общеобразовательная школа» пст.Диасерья**

**ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:**

1. Пройти профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию преподавателями школы.  
Срок-01.09.2022г.
2. Обеспечить проведение проветривания через окна в коридоре, в туалете для мальчиков, в раздевальной для мальчиков при спортивном зале , в медицинском кабинете, изоляторе , в раздевальной для девочек при спортивном зале .  
Срок-01.09.2022г.
3. Заменить не исправные источники искусственного освещения в кабинете литературы, в кабинете биологии, кабинете физики, химии, кабинете информатики, 3-4 классе , 1 классе.  
Срок-01.09.2022г.
4. Подвести горячее водоснабжение к умывальным раковинам в туалете для мальчиков, туалете для персонала , туалете для девочек , при обеденном зале .  
Срок-01.09.2022г.
5. Провести ремонт потолков с дефектами, не допускающими проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в кабинете литературы, коридоре , кабинете истории, кабинете физики , химии , туалете для мальчиков ,туалете для девочек , туалете для персонала , инвентарной спортивного зала, в спортивном зале , в раздевальной для мальчиков при спортивном зале, в кабинете обществознания, в медицинском кабинете, в изоляторе, в раздевальной для девочек при спортивном зале, 3-4 классе , кабинете изо, русского языка и литературы , в кабинете коми языка , 1 классе, 2 классе , в подсобном помещении 2 класса , в кабинете английского языка, в мастерской трудового обучения, в подсобном помещении мастерской трудового обучения, в помещениях пищеблока .  
Срок-01.09.2022г.
6. Провести ремонт стен с дефектами, не допускающие проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в коридоре , лаборантской физики, химии, туалете для мальчиков , туалете для девочек, туалете для персонала, инвентарной спортивного зала, в раздевальной для мальчиков при спортивном зале , в кабинете обществознания, в медицинском кабинете, в изоляторе, в раздевальной для девочек при спортивном зале, в кабинете английского языка, в подсобном помещении 2 класса , в помещениях пищеблока.  
Срок-01.09.2022г.

7. Провести ремонт полов в коридоре, инвентарной спортивного зала, раздевальной для мальчиков при спортивном зале, кабинете информатики, медицинском кабинете, в раздевальной для девочек при спортивном зале, в кабинете изо, русского языка и литературы, в кабинете коми языка, в 1 классе, кабинете английского языка, в мастерской трудового обучения, в подсобном помещении мастерской трудового обучения, обеденном зале, в мясо-рыбном цехе пищеблока с дефектами (с щелями), в кабинете литературы, кабинете истории, кабинете биологии, кабинете физики, химии, туалете для мальчиков, туалете для девочек, туалете для персонала, в спортивном зале, в кабинете обществознания, в кабинете информатики, изоляторе, 3-4 классе, в кабинете коми языка, в 1 классе, в мастерской трудового обучения, в подсобном помещении мастерской трудового обучения, в горячем цехе пищеблока с дефектами (не ровные, с уклоном).  
Срок-01.09.2022г.
8. Остекление окон выполнить из цельного стекла в коридоре, в кабинете литературы, кабинете истории, кабинете биологии, кабинете физики, химии, лаборантской физики, химии, инвентарной спортивного зала, в спортивном зале, в раздевальной для мальчиков при спортивном зале, в кабинете обществознания, кабинете информатики, в медицинском кабинете, изоляторе, раздевальной для мальчиков при спортивном зале, в мастерской трудового обучения, в подсобном помещении мастерской трудового обучения, в мясо-рыбном цехе пищеблока, бытовом помещении пищеблока.  
Срок-01.09.2022г.
9. Кабинеты физики и химии оборудовать демонстрационными столами, установленными на подиуме.  
Срок-01.09.2022г.
10. В учебной мастерской для трудового обучения оборудовать механическую вентиляцию.  
Срок-01.09.2022г.
11. В учебной мастерской для трудового обучения (кабинете технологии) заменить старые с повреждениями деревянные верстаки.  
Срок-01.09.2022г.
12. Устранить недостатки в расписании уроков.  
Срок-01.09.2022г.
13. Решить вопрос по оборудованию дополнительных помещений пищеблока, работающего на сырье в соответствии с требованиями санитарных правил.  
Срок-01.09.2022г.
14. Заменить столовую посуду для 1,2 блюд с дефектами (со сколами).  
Срок-01.09.2022г.
15. Установить моечное оборудование в горячем цехе, в мясо-рыбном цехе.  
Срок-01.09.2022г.
16. В горячем цехе задействовать раковину для обработки рук.  
Срок-01.09.2022г.

17. Обеспечить продолжительность перемены для приема пищи не менее 20 минут.  
Срок-01.09.2022г.

18. Обеспечить обучающихся полноценным и сбалансированным питанием.  
Срок -01.09.2022г.

19. Запретить выдачу пищевых продуктов, которые не допускаются в организации питания детей ( майонез, блюда с сухими пищевыми концентратами)  
Срок -немедленно.

20. На пищеблоке вести «Гигиенический журнал».  
Срок -01.09.2022г.

**Здание дошкольной группы: Республика Коми, Усть-Куломский район, пгт.Диасерья пер.Молодежный ,д.2 а.**

21. Решить вопрос по оборудованию дополнительных помещений пищеблока, работающего на сырье в соответствии с требованиями санитарных правил.  
Срок-01.09.2022г.

22. Обеспечить воспитанников дошкольной группы полноценным и сбалансированным питанием.  
Срок -01.09.2022г.

23. Заменить столовую посуду для 1,2 блюд с дефектами( со сколами).  
Срок -01.09.2022г.

24. На пищеблоке вести «Гигиенический журнал».  
Срок -01.09.2022г.

25. В раздевальной комнате или в отдельных помещениях создать условия для сушки верхней одежды и обуви.  
Срок-01.09.2022г.

26. Обеспечить унитазы индивидуальными сидениями для каждого ребенка.  
Срок -01.09.2022г.

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о его выполнении в срок до «01» сентября 2022г., представив информацию в письменном виде, подтвержденную документально.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Возражения в отношении выданного предписания и (или) акта проверки могут быть представлены вышестоящему должностному лицу в письменной форме в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки.

Предписание может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административном судопроизводстве, в городской (районный) суд в течение 3 месяцев с момента получения. Если предписанием затронуты права и законные интересы юридического лица (индивидуального предпринимателя) в сфере осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности предписание

может быть обжаловано в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации в арбитражный суд в течение 3 месяцев с момента получения.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Начальник территориального отдела  
Управления Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Республике  
Коми в Усть-Куломском районе



Л.Ю.Савельева

Исп. Гилева Л.М. тел.(882137 94-155)

Копию настоящего предписания получил 27.05.2022г.

Копия предписания отправлена почтой исх. № \_\_\_\_\_ от « 27 » мая 2022 г.

Попова А.И.